



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 06/12/2016 - 0128538



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Ruvo-Terlizzi.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della stazione di disidratazione fanghi a causa dell'avaria del nastro trasportatore per il caricamento dell'autocarro.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità d'esercizio della fase di disidratazione fanghi per garantire lo smaltimento degli stessi. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione apparecchiature elettromeccaniche, elettropompe e motori elettrici presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 28/10/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio apparecchiatura, trasporto in officina specializzata, sostituzione del nastro in PVC e dei supporti, modifiche ai tamburi, montaggio, ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista – Via Barletta, 68 – Trani (BT).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.831,60 (milleottocentotrentuno/60/36).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha applicato uno sconto del 5% sull'importo totale.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 91 del 02/11/2016 della ditta Officina Meccanica Battista
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci