



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 06/12/2016 - 0128535

Prot.



A

**Procurement (DIRPR)
SEDE**

**Internal Audit (IAUAM)
SEDE**

**Unità Tecnica (TECRI)
SEDE**

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di sedimentazione finale.
Impianto	Impianto depurativo di Bisceglie.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio del carroponete raschia fanghi del sedimentatore finale n. 1 a causa della rottura improvvisa di una ruota.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il buon funzionamento della fase di trattamento per garantire la regolare estrazione dei fanghi dal bacino di sedimentazione finale e per il rispetto dei limiti allo scarico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione elettropompe e motori elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 12/10/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Vuotatura e pulizia della vasca di sedimentazione finale n. 1 a mezzo autoespurgo. Fornitura di n. 2 ruote complete di mozzi in acciaio e di chiavette con realizzazione di alcune modifiche (sedi di alloggiamento chiavette, distanziali del mozzo, ecc.)
Denominazione della Ditta affidataria	For. Mec. S.r.l. – Officina Meccaniche – Contrada Lampaola – Andria (BT). Masi Ecologia di Vito Masi – Via P. Togliatti, 11 – Conversano (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate immediatamente disponibili ed attrezzate per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.521,00 (millecinquecentoventuno/00) per la ditta For. Mec. S.r.l.; € 1.380,00 (milletracenttanta/00) per la ditta Masi Ecologia. Totale € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00)
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta For. Mec. ha applicato uno sconto del 10% su l'importo totale.

Mod/Pg3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Rapporto lavoro allegato al D.d.t. n. 714/16 del 13/10/2016 e consuntivo del 19/10/2016 della ditta Masi Ecologia.
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci