acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 25/08/2017 - 0095548

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Reti e Impianti (DIRRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria ISF Lamandia.
Impianto	ISF Lamandia - Monopoli
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Impianto fuori servizio – rete in carico
Motivi dell'emergenza	Avaria interruttori magnetotermici e dispersione
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 10/07/2017
Primi interventi adottati	Incremento monitoraggio impianto.
Termini di consegna	Immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	F.p.o. di interruttori magnetotermici differenziali, verifica dispersione impianto, riprogrammazione centralina e arresti per EP 1 e 2, prove di funzionamento e messa in esercizio.
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl – Via Balone, sn – 70043 Monopoli
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.606,48

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 436/2017
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile AGE
Ing. Luca Leandro

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci