



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 122763

Taranto 23-10-2017

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

Oggetto	Ripristino funzionamento carroponete sedimentatore primario.
Impianto	Impianto di depurazione di Faggiano.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio del carroponete del sedimentatore primario.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio del carroponete sedimentatore primario non consente il convogliamento dei fanghi nella tramoggia al centro della vasca, per la loro corretta estrazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 09.10.2017
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	15 giorni lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio ruota folle carroponete, ripristino carpenteria, fornitura e adattamento ruota mozzo ghisa/poliuretano, fornitura ed adattamento alberino, rimontaggio del tutto e prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Allmec S.r.l. - Via Massafra, 101 - 74123 Taranto (TA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.215,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	Preventivo della ditta n. 17PR107 del 11/10/2017.
Allegati	Preventivo sopra indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza

Il Responsabile S.T.O. BR/TA

Ing. Gaetano Barbone