



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di : <b>Giovinazzo</b>	
	<b>Manutenzione straordinaria stazione di sollevamento iniziale</b>	
<b>Impianto di depurazione</b>	Giovinazzo	
<b>Area</b>	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria di n. 1 elettropompa TURO a servizio del sollevamento iniziale e rifacimento del piping.	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	19/02/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
<b>Primi interventi adottati</b>	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
<b>Termini di consegna</b>	Inizio prima parte intervento 19/02/2019 Fine prima parte intervento 14/05/2019 Inizio seconda parte intervento 06/08/2019 Fine seconda parte intervento 07/08/2019	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Il primo intervento riguardato la manutenzione straordinaria di n. 1 elettropompa Turo e di tutto il piping. Il secondo intervento ha riguardato il rifacimento della prima parte della tubazione premente a servizio del sollevamento iniziale a seguito a seguito della sua rottura.	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Sanvito Srl	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 36.422,38	

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivi	n. 096/2019 del 25/02/2019 - 219/2019 del 30/04/2019 - 239/2019 Rev. 1 del 15/05/2019 - 388/2019 del 19/08/2019
Allegati	consuntivi	n. 096/2019 del 25/02/2019 - 219/2019 del 30/04/2019 - 239/2019 Rev. 1 del 15/05/2019 - 388/2019 del 19/08/2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente  
L' RCM  
Vito Labate



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

