

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi Acquedotto Pugliese U - 31/03/2016 - 0034071



A DOPRI

A GESRI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese



Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettromeccaniche ed idrauliche dell'ISF di Taranto "via delle Ceramiche"
Impianto	ISF di Taranto "via delle Ceramiche"
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Avaria delle elettropompe n. 2 e n. 4, avaria della valvola di ritegno in corrispondenza della postazione n. 2 e delle valvole a saracinesca presenti sulle mandate.
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento funziona con una sola elettropompa
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione da parte di personale DOPEM a seguito di verifica e smontaggio delle elettropompe in avaria
Primi interventi adottati	Il primo intervento adottato è stata la segnalazione alla DOPEM per l'intervento della squadra di manutenzione specialistica al fine di ripristinare i pieno funzionamento della stazione di pompaggio.
Termini di consegna	13 settimane
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento riguarda la riparazione dell'elettropompa n. 2 mediante la sostituzione di tutte le parti di usura (cuscinetti, guarnizioni, tenuta meccanica ecc.), riparazione dell'elettropompa n. 4 mediante la sostituzione di tutte le parti di usura della girante e dell'albero, sostituzione della valvola di ritegno in avaria, riparazione di n. 8 valvole a saracinesca poste sulle condotte di mandata.
Denominazione della Ditta affidataria	- RDR SrI
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta in grado di effettuare tutte le lavorazioni previste e che ha presentato l'offerta tecnico/economica migliore
Costo preventivato dei lavori e/o servizi ichiesti	- € 60.000,00
/erifica della congruità dei prezzi Indicare eventuale sconto)	 La ditta ha presentato un'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alle offerte pervenute da altre ditte per le singole lavorazioni previste dall'interevnto
Estremi del documento tecnico- conomico di riferimento	 Offerte n. 101 del 21/03/2016 della ditta RDR SRL e successiva nota del 24/03/2016

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

1/1



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

(offerta/consunt/vo della ditta)	
Allegati	Offerta di cui al punto precedente e nota intergrativa Offerta del 21/03/2016 della ditta KSB Offerta del 21/03/2016 della ditta Termomeccanica Sri

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico Investimenti X

Il Richiedente

Ing. Antonio Soninaia

Il Responsabile dell'AME

Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente M.A.T.

Ing. Marcello Rainò



Direzione Operativa Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT) Macro Area Territoriale Brindisi/Taranto Area Manutenzione & Engineering Il Responsabile Acquedotto Pugliese U - 31/03/2016 - 0034075



Spett.le

<u>RDR SRL</u>

Viale Sardegna 2

80059 TORRE DEL GRECO (NA)
Fax: 081/8475940

Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettromeccaniche ed idrauliche dell'ISF di Taranto "via delle Ceramiche"

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dei lavori presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta n. 101 del 21/03/2016 e successiva nota di sconto del 24/03/2016.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 60.000,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: 13 settimane

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

Il Responsabile AME Ing. Giovanni Bramante

> Visto Il Dirigente Ing. Marcello Rainò



