



acquedotto
pugliese
argus, hope, comitum

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

→ Alla DIRPR
Alla DIRRI-TECRI
Alla IAUAM

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

| | |
|---|---|
| Oggetto | Ripristino funzionalità del Pozzo "CORIGLIANO 3" |
| Impianto | Pozzo denominato "CORIGLIANO 3" |
| Direzione/STO | DIRAP/Lecce |
| Descrizione del disservizio | Guasto elettromeccanico sull'elettropompa a servizio del Pozzo |
| Motivi dell'emergenza | Scongiorare la riduzione di apporto idrico nel Serbatoio di Corigliano Basso, considerata la stagione estiva e la riduzione della portata in arrivo dal Canale principale del Pertusillo. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | 11 Agosto 2017 |
| Primi interventi adottati | Verifica dell'impianto da parte del Personale Elettromeccanico, Richiesta di Urgente preventivo ad impresa di fiducia in grado di garantire la fornitura del motore in corto, valutazione del preventivo, affidamento dei lavori. |
| Termini di consegna | In Somma Urgenza - STESSO GIORNO |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Estrazione di elettropompa sommersa, compreso il distacco di attrezzatura elettrica, smontaggio della tubazione e dei cavi sommergibili, Collocamento e fornitura di motore sommerso di adeguata capacità. Ecc. |
| Denominazione della Ditta affidataria | Spedicato Impianti S.r.l. - Via Don A. Niccoli, civ. 18 - 73041 CARMIANO (LE) - |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Impresa di Fiducia di AQP - che ha garantito anche la fornitura immediata del motore.- |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 5 106.25 Oltre IVA come Per Legge |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | Prezzi risultano congrui con sconti del 30.6 e 48% |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Preventivo di Spesa e Verbale di Somma Urgenza (Punto 5.2.3 Procedura Gestionale PG3.21) |
| Allegati | Preventivo dell'Impresa Spedicato Impianti n° 235SFR del 11/08/2017, nota spese dell'impresa, Verbale di Somma Urgenza. |



acquedotto
pugliese
Acquedotto Pugliese S.p.A.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|

Il Richiedente

(Geom. Rosario Maniglia)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Claudio Della Bona)

Si autorizza: Il Dirigente DOPAP – Appr.to Idrico

(Ing. Gianluigi Fiori)



Spedicato Impianti S.r.l.

Via Don A. Niccoli, 18 - 73041 CARMIANO (LE) - Italia
Tel. 0832604440 Fax 0832604440
e-mail: spedicatoimpianti@tiscali.it Internet: www.spedicatoimpianti.net
C.F./P.Iva 00594430753 Reg. imprese 5332

Preventivo nr. **235SFR** del **11/08/2017**

Destinatario

AQP SPA Unità Territoriale Lecce
VIA Monteroni
73100 LECCE (LE)
Italia

P.Iva 00347000721

Destinazione

AQP SPA Unità Territoriale Lecce
Pozzi AQP Corigliano n.3
CORIGLIANO D'OTRANTO (LE)
Italia

| Cod. art. | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sconto | Importo | C. Iva |
|-----------|---|----|------|-----------|--------|----------|--------|
| | Preventivo di spesa per la rifunionalizzazione del pozzo AQP ubicato all'interno area Serbatoio (S) Corigliano Basso denominato pozzo Corigliano n. 3 in agro di Corigliano d'Otranto (LE) | | | | | | |
| | Estrazione di elettropompa sommersa, compreso il distacco di attrezzatura elettrica, smontaggio di tubazione e cavi sommergibili, coperchio boccapozzo e comunque tutto quanto connesso con la pompa e i quadri, ecc. | mt | 99 | 8,800 | 30,6 | 604,61 | 22 |
| | Collocamento di elettropompa sommersa compreso l'attacco di attrezzatura elettrica, montaggio di tubazione e cavi sommergibili, coperchio boccapozzo e comunque tutto quanto connesso con la pompa, quadri, ecc. | mt | 99 | 9,000 | 30,6 | 618,35 | 22 |
| | Smontaggio e rimontaggio di elettropompa sommersa, compreso attrezzatura di sollevamento, trasporto dal cantiere all'officina e viceversa | kg | 180 | 3,910 | 30,6 | 488,44 | 22 |
| | Kit giunzione cavi elettrici a tenuta stagna | nr | 1 | 60,000 | 30,6 | 41,64 | 22 |
| | Nastro Tesa rinforzato per sostegno cavi elettrici sez. 34x50 mm | nr | 10 | 11,200 | 30,6 | 77,73 | 22 |
| | Motore sommerso di marca CAPRARI tipo MAC860-8 kW 45 V 400 | nr | 1 | 6.299,000 | 48% | 3.275,48 | 22 |

SPEDICATO IMPIANTI S.R.L.

Via Don A. Niccoli, 18

73041 CARMIANO (LE)

Tel. 0832604440 Fax 0832604440

www.spedicatoimpianti.net

Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Banca Nazionale del Lavoro - IBAN IT47 R010 0516 0000 0000
0019 416

Acconto:

TOTALE

5.106,25 Eur

OLTRE IVA COME PER LEGGE

Contributo ambientale CONAI assolto



Spedicato Impianti S.r.l.

Via Don A. Niccoli, 18 - 73041 CARMIANO (LE) - Italia
Tel. 0832604440 Fax 0832604440
e-mail: spedicatoimpianti@tiscali.it Internet: www.spedicatoimpianti.net
C.F./P.Iva 00594430753 Reg. imprese 5332

NOTA SPESE

~~PREV. n.~~ **251BSFR** del **24/08/2017**

Destinatario

AQP SPA Unità Territoriale Lecce
VIA Monteroni
73100 LECCE (LE)
Italia

P.Iva 00347000721

Destinazione

AQP SPA Unità Territoriale Lecce
Pozzo AQP Corigliano n.3
CORIGLIANO D'OTRANTO (LE)
Italia

| Cod. art. | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sconto | Importo | C. Iva |
|-----------|---|----|------|-----------|--------|----------|--------|
| | Rif. Prev. n. 235SFR del 11/08/2017 | | | | | | |
| | Rifunionalizzazione del pozzo AQP Corigliano n. 3 in agro di Corigliano d'Otranto (LE) | | | | | | |
| | Estrazione di elettropompa sommersa, compreso il distacco di attrezzatura elettrica, smontaggio di tubazione e cavi sommergibili, coperchio boccapozzo e comunque tutto quanto connesso con la pompa e i quadri, ecc. | mt | 99 | 8,800 | 30,6 | 604,61 | 22s |
| | Collocamento di elettropompa sommersa compreso l'attacco di attrezzatura elettrica, montaggio di tubazione e cavi sommergibili, coperchio boccapozzo e comunque tutto quanto connesso con la pompa, quadri, ecc. | mt | 99 | 9,000 | 30,6 | 618,35 | 22s |
| | Smontaggio e rimontaggio di elettropompa sommersa, compreso attrezzatura di sollevamento, trasporto dal cantiere all'officina e viceversa | kg | 180 | 3,910 | 30,6 | 488,44 | 22s |
| | Kit giunzione cavi elettrici a tenuta stagna | nr | 1 | 60,000 | 30,6 | 41,64 | 22s |
| | Nastro Tesa rinforzato per sostegno cavi elettrici sez. 34x50 mm | nr | 10 | 11,200 | 30,6 | 77,73 | 22s |
| | Motore sommerso di marca CAPRARI tipo MAC860-8 kW 45 V 400 | nr | 1 | 6.299,000 | 48% | 3.275,48 | 22s |

Il Direttore dei Lavori
geom. Rosario Maniglia

La Ditta

SPEDICATO IMPIANTI S.r.l.

Via don A. Niccoli, 18
73041 CARMIANO (LE)
Tel. 0832.604440
Part. IVA 00594430753

Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Banca Nazionale del Lavoro - IBAN IT47 R010 0516 0000 0000
0019 416

Acconto:

TOTALE

5.106,25 Eur

OLTRE IVA COME PER LEGGE

Contributo ambientale CONAI assolto



acquedotto
pugliese
Acque. bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

→ Alla DIRPR
Alla DIRRI-TECRI
Alla IAUAM

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

| | |
|--|--|
| Oggetto | Ripristino funzionalità del Pozzo " CORIGLIANO 4 " |
| Impianto | Pozzo denominato " CORIGLIANO 4 " |
| Direzione/STO | DIRAP/Lecce |
| Descrizione del disservizio | Guasto elettromeccanico sull'elettropompa a servizio del Pozzo |
| Motivi dell'emergenza | Scongiorare la riduzione di apporto idrico nel Serbatoio di Corigliano Basso, considerata la stagione estiva e la riduzione della portata in arrivo dal Canale principale del Pertusillo. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | 11 Agosto 2017 |
| Primi interventi adottati | Verifica dell'impianto da parte del Personale Elettromeccanico, Richiesta di Urgente preventivo ad impresa di fiducia in grado di garantire la fornitura del motore in corto e della elettropompa sommersa, valutazione del preventivo, affidamento dei lavori. |
| Termini di consegna | In Somma Urgenza - Consegna lavori immediata. |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Estrazione di elettropompa sommersa, compreso il distacco di attrezzatura elettrica, smontaggio della tubazione e dei cavi sommergibili, Collocamento e fornitura di motore sommerso di adeguata capacità. - Esecuzione della videoripresa per la verifica dello stato d'uso della camicia del pozzo. A seguito di video-ripresa - Nuova estrazione della elettropompa, collegamento, rimontaggio elettropompa con la sostituzione di mt.18 di tubazione da mm. 100 - mt. 36 tubazione Dn. 125 oltre a n° 3 tronchetti di vario diametro.- |
| Denominazione della Ditta affidataria | Spedicato Impianti S.r.l. - Via Don A. Niccoli, civ. 18 - 73041 CARMIANO (LE) - |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Impresa di Fiducia di AQP - che ha garantito anche la fornitura immediata del motore.- |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 8 256.73 + € 704,61 + € 4 539.74 = Totale Euro 13 501.08 oltre IVA come per Legge |



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


| | |
|--|---|
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | Prezzi risultano congrui con sconti del 30.6 e 35% |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | N° 3 Preventivi di Spesa [235BSFR del 11/08/2017 – n° 236SFR del 14/08/2017 e n° 237SFR del 14/08/2017] - Verbale di Somma Urgenza (Punto 5.2.3 Procedura Gestionale PG3.21) |
| Allegati | N° 3 Preventivi di Spesa [235BSFR del 11/08/2017 – n° 236SFR del 14/08/2017 e n° 237SFR del 14/08/2017] - Verbale di Somma Urgenza (Punto 5.2.3 Procedura Gestionale PG3.21) |

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|


Il Richiedente

(Geom. Rosario Maniglia)




Il Responsabile dell'Area


(Ing. Claudio Della Bona)



Si autorizza: Il Dirigente DOPAP – Appr.to Idrico

(Ing. Gianluigi Fiori)





Spedicato Impianti S.r.l.

Via Don A. Niccoli, 18 - 73041 CARMIANO (LE) - Italia
Tel. 0832604440 Fax 0832604440
e-mail: spedicatoimpianti@tiscali.it Internet: www.spedicatoimpianti.net
C.F./P.Iva 00594430753 Reg. imprese 5332

Preventivo nr. **235BSFR** del **11/08/2017**

Destinatario

AQP SPA Unità Territoriale Lecce
VIA Monteroni
73100 LECCE (LE)
Italia

P.Iva 00347000721

Destinazione

AQP SPA Unità Territoriale Lecce
Pozzi AQP Corigliano n.4
CORIGLIANO D'OTRANTO (LE)
Italia

| Cod. art. | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sconto | Importo | C. Iva |
|-----------|---|----|------|------------|--------|----------|--------|
| | Preventivo di spesa per lo smontaggio sostituzione e rimontaggio elettropompa del pozzi AQP ubicati all'interno area Serbatoio ISI Corigliano Basso denominato pozzi Corigliano n. 4. Agro di Corigliano d'Otranto (LE) | | | | | | |
| | Estrazione di elettropompa sommersa, compreso il distacco di attrezzatura elettrica, smontaggio di tubazione e cavi sommergibili, coperchio boccapozzo e comunque tutto quanto connesso con la pompa e i quadri, ecc. | mt | 99 | 8,800 | 30,6 | 604,61 | 22 |
| | Collocamento di elettropompa sommersa compreso l'attacco di attrezzatura elettrica, montaggio di tubazione e cavi sommergibili, coperchio boccapozzo e comunque tutto quanto connesso con la pompa, quadri, ecc. | mt | 99 | 9,000 | 30,6 | 618,35 | 22 |
| | Smontaggio e rimontaggio di elettropompa sommersa, compreso attrezzatura di sollevamento, trasporto dal cantiere all'officina e viceversa | kg | 190 | 3,910 | 30,6 | 515,57 | 22 |
| | Elettropompa sommersa di marca CAPRARI tipo E8P135/6C + MAC 870 KW 51 V 400 portata a m 124 l/sec. 30 - m 132 l/sec. 25 - m 139 l/sec. 20 | nr | 1 | 10.028,000 | 35% | 6.518,20 | 22s |

SPEDICATO IMPIANTI S.r.l.

Via don A. Niccoli, 18

73041 CARMIANO (LE)

Tel. 0832.604440

Part. IVA 00594430753

Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Banca Nazionale del Lavoro - IBAN IT47 R010 0516 0000 0000
0019 416


Acconto:

TOTALE

8.256,73 Eur

OLTRE IVA COME PER LEGGE

Contributo ambientale CONAI assolto



Spedicato Impianti S.r.l.

Via Don A. Niccoli, 18 - 73041 CARMIANO (LE) - Italia

Tel. 0832604440 Fax 0832604440

e-mail: spedicatoimpianti@iscalit.it Internet: www.spedicatoimpianti.net

C.F./P.Iva 00594430753 Reg. imprese 5332

NOTA SPESE

~~235SFR~~ nr. **252SFR** del **24/08/2017**

Destinatario


AQP SPA Unità Territoriale Lecce
VIA Monteroni
73100 LECCE (LE)
Italia

P.Iva 00347000721

Destinazione

AQP SPA Unità Territoriale Lecce
Pozzo AQP Corigliano n. 4
Corigliano d'Otranto (LE)
Italia

| Cod. art. | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sconto | Importo | C. Iva |
|-----------|---|----|------|------------|--------|----------|--------|
| | Rifunionalizzazione del pozzo AQP Corigliano n. 4 in agro di Corigliano d'Otranto (LE) Rif. prev. n. 235BSFR del 11/08/2017 | | | | | | |
| | Estrazione di elettropompa sommersa, compreso il distacco di attrezzatura elettrica, smontaggio di tubazione e cavi sommergibili, coperchio boccapozzo e comunque tutto quanto connesso con la pompa e i quadri, ecc. | mt | 99 | 8,800 | 30,6 | 604,61 | 22s |
| | Collocamento di elettropompa sommersa, compreso l'attacco di attrezzatura elettrica, montaggio di tubazione e cavi sommergibili, coperchio boccapozzo e comunque tutto quanto connesso con la pompa, quadri, ecc. | mt | 99 | 9,000 | 30,6 | 618,35 | 22s |
| | Smontaggio e rimontaggio di elettropompa sommersa, compreso attrezzatura di sollevamento, trasporto dal cantiere all'officina e viceversa | kg | 190 | 3,910 | 30,6 | 515,57 | 22s |
| | Elettropompa sommersa di marca CAPRARI tipo EBP135/6C+MAC 870 kW 51 V 400 HZ 50 portata a m 124 l/sec. 30 Rif. prev. n. 236SFR del 14/08/2017 | nr | 1 | 10.028,000 | 35% | 6.518,20 | 22s |
| | Estrazione di elettropompa sommersa, compreso il distacco di attrezzatura elettrica, smontaggio di tubazione e cavi sommergibili, coperchio boccapozzo e comunque tutto quanto connesso con la pompa e i quadri, ecc. | mt | 99 | 8,800 | 30,6 | 604,61 | 22s |
| | Esecuzione della videoripresa per verifica stato d'uso del pozzo Rif. Prev. n. 237SFR del 14/08/2017 | nr | 1 | 100,000 | | 100,00 | 22s |
| | Collocamento di elettropompa sommersa, compreso l'attacco di attrezzatura elettrica, montaggio di tubazione e cavi sommergibili, coperchio boccapozzo e comunque tutto quanto connesso con la pompa, quadri, ecc. | mt | 99 | 9,000 | 30,6 | 618,35 | 22s |
| | Smontaggio e rimontaggio di elettropompa sommersa, compreso attrezzatura di sollevamento, trasporto dal cantiere all'officina e viceversa | kg | 180 | 3,910 | 30,6 | 488,44 | 22s |
| | Nastro TESA rinforzato per sostegno cavi elettrici sez. 34x50 mm | nr | 10 | 11,200 | 30,6 | 77,73 | 22s |
| | Tubazione di mandata flangiata zincata Mannesmann DN 100 | mt | 18 | 69,000 | 30,6 | 861,95 | 22s |



Spedicato Impianti S.r.l.

Via Don A. Niccoli, 18 - 73041 CARMIANO (LE) - Italia
Tel. 0832604440 Fax 0832604440
e-mail: spedicatoimpianti@tiscali.it Internet: www.spedicatoimpianti.net
C.F./P.Iva 00594430753 Reg. imprese 5332

NOTA SPESE

Revenue nr. **252SFR** del **24/08/2017**

Destinatario

AQP SPA Unità Territoriale Lecce
VIA Monteroni
73100 LECCE (LE)
Italia

P. Iva 00347000721

Destinazione

AQP SPA Unità Territoriale Lecce
Pozzo AQP Corigliano n. 4
Corigliano d'Otranto (LE)
Italia

| Cod. art. | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sconto | Importo | C. Iva |
|-----------|--|----|------|---------|--------|----------|--------|
| | Tubazione di mandata flangiata zincata Mannesmann DN 125 | mt | 36 | 85,600 | 30,6 | 2.138,63 | 22s |
| | Tronchetto di collegamento ridotto flangiato zincato DN 5"x100 | nr | 1 | 143,000 | 30,6 | 99,24 | 22s |
| | Tronchetto di collegamento ridotto biflangiato DN 100x125 | nr | 1 | 184,000 | 30,6 | 127,70 | 22s |
| | Tronchetto di collegamento (adattamento alla vecchia tubazione) DN 125x125 | nr | 1 | 184,000 | 30,6 | 127,70 | 22s |

Il Direttore dei Lavori
geom. Rosario Maniglia

La Ditta

SPEDICATO IMPIANTI S.r.l.
Via don A. Niccoli, 18
73041 CARMIANO (LE)
Tel. 0832.604440
P.Iva 00594430753

Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Banca Nazionale del Lavoro - IBAN IT47 R010 0516 0000 0000
0019 416

Acconto:

TOTALE

13.501,08

OLTRE IVA COME PER LEGGE

Contributo ambientale CONAI assolto