



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 29/05/2018 - 0055538



Lecce,

a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di ristrutturazione di un bacino di sedimentazione secondaria.
Impianto	Impianto di depurazione di Lecce (LE)
STO	Lecce
Descrizione del disservizio	Via di corsa del carrello periferico di trazione del carroponte ammalorato e prossimo alla completa sgretolazione.
Motivi dell'emergenza	Mantenere efficiente la stazione di sedimentazione secondaria, al fine di contenere i valori nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26/04/2018 Responsabile conduzione e manutenzione impianto.
Primi interventi adottati	nessuno
Termini di consegna	20 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Demolizione totale, a mano, previa spicconatura del calcestruzzo, di tutto il cordolo e la messa a nudo delle armature; pulizia con spazzolatura dei ferri d'armatura ancora coerenti ed il loro trattamento passivante protettivo con antiruggine tipo Mapefer 1K; realizzazione di ancoraggi mediante foratura con trapano a rotopercolazione sul bordo della parete, pulizia con compressore ad aria ed inghisaggio di tondini Ø12 in acciaio B450C con ancorante chimico (previsti un ancoraggio per lato ogni 40 cm di parete); posa in opera per la ricostruzione del cordolo di 4+4 tondini Ø12 longitudinali e staffe Ø12/20 in acciaio B450C; posa in opera di casseforme circolari in legno per la casseratura del getto del nuovo cordolo in c.a.; getto con pompa di calcestruzzo Classe di esposizione XC4 - Resistenza Rck 40 N/mm ² - copriferro 30 mm, additivato con antiritiro fluidificante, previa applicazione di resina epossidica fluida per riprese di getto tra il vecchio ed il nuovo calcestruzzo, data a pennello.
Denominazione della Ditta affidataria	Comfort Eco Z.I. Via Belgio 73010 Surbo (LE)



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esperta per i lavori a farsi di sicura affidabilità e immediatamente disponibile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 19.900,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Verificata congruità dell'offerta. Preventivo n. 18/23 del 27/04/2018 di €. 19.900,00 Applicato sconto 15%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 18/23 del 27/04/2018
Allegati	Preventivo Ditta Comfort Eco Z.I. Via Belgio 73010 Surbo (LE)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione LE

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Desio Carparelli

Si approva: Il Responsabile di Area LE

Ing. Mario Pietrosanti

Si autorizza: Il Dirigente STO LE

Ing. Marcello Rainò

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

