

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 30/05/2017 - 0061603



Prot.

A


DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di Monopoli – Manutenzione straordinaria alla centrale del sistema antintrusione.
Impianto di depurazione	Monopoli
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Corto della centrale del sistema antintrusione.
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza dell'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate, 23/05/2017
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none"> • N. 1 centrale a microprocessore multi zone espandibile con SAT • N. 1 comunicatore bidirezionale GSM completo di tastiera LCD • N. 1 batteria tampone 12V 7° • N. 1 lettore per chiavi di prossimità touch • N. 10 chiavi di prossimità miniaturizzate • N. 2 modulo di espansione a 8 zone e 8 uscite • Mt. 150 di cavo • Manodopera, taratura e programmazione apparecchiature
Denominazione della Ditta affidataria	METROTEC SERVICE SRL
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore pronta ad intervenire
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.808,40 (Euro Duemilaottocento/40) +IVA





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 132/16 del 23/05/2017
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile AGD Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci