

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 07/11/2017 - 0130520



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Monopoli	
	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria ricircolo fanghi n° 1.	
Impianto di depurazione	Monopoli	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Fuoriscita di fanghi dai cavidotti elettrici e sulla strada a causa della rottura della tubazione ricircolo fanghi n°1 di processo e mancanza di ricircolo della linea biologica n° 1 con decadimento del processo depurativo.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori e delle apparecchiature ed evitare inquinamento ambientale.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01/10/2017	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza dell'impianto con disabilitazione delle apparecchiature elettromeccaniche per rischio elettrico e messa fuori esercizio di una linea ossidazione per mancanza fanghi di ricircolo.	
Termini di consegna	14 giorni	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intercettazione tubazione esistente danneggiata con successivo taglio e estrazione della stessa, fornitura e posa in opera di metri 66 di tubazione interrata DN 400 in acciaio bitumato, n° 4 curve a 90° DN 400, n° 1 tappo a saldare e n° 1 flangia DN 400 PN 10.	
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.METAL Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 36.000,00	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n° 187/17 RG del 12/10/2017
Allegati	consuntivo	n° 187/17 RG del 12/10/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

