



INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. INT. 3462  
11-01-2018

Al Direttore Servizi Tecnici  
Al Direttore Affari Generali  
All'Internal Auditing

Oggetto	ripristino funzionamento impianto luci, per corto circuito, causa fermo impianto.
STO FG/AV	ISI ORSARA di PUGLIA (FG)
Il Tecnico AQP verificatore	P.i. Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	Impianto fermo per fuori servizio impianto elettrico illuminazione esterna causa corta circuito del funzionamento di tutto il circuito elettrico
Motivi dell'emergenza	Ripristinare l'immediata funzionalità dell'impianto elettrico per evitare blocchi dell'intero circuito elettrico con fermate del funzionamento delle elettropompe
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	08-01-2018 - Michele Curatolo
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Intervento tempestivo per individuare il punto di contatto del corto circuito esistente. Sostituzione di un proiettore a Led da 150 W/4000K nero 15000LMN IP 65, di una armatura stradale Genesis 150 W SAP E 40 CL.II CRL , sostituzione di un tratto di cavo elettrico deteriorato,
Denominazione della Ditta affidataria	Cagno s.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con propri personali e mezzi idonei e in grado di fornire un immediato ripristino del funzionamento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.100,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Lavori a misura/a corpo secondo prezzi da indagine di mercato
Allegati	Offerta n. 001/18/AQP-ISI_ del 09-01-2018 ; relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente



**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

**D.L. : Geom. Silvio Ponzio**

**P.I. Gaetano Diurno**

**Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV**

**Dott. Biagio Del Priore**

**Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV**

**Ing. Danilo Ancora**

-----