

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 31/01/2020 - 0007914



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	ID Andria – Manutenzione straordinaria della stazione di disidratazione meccanica (VAF).
Impianto di depurazione	ID Andria
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della stazione di disidratazione meccanica (VAF) per avaria di componenti elettromeccaniche.
Motivi dell'emergenza	Il fermo dell'apparecchiatura in oggetto, incide sul corretto andamento del processo depurativo. Da tale situazione ne deriva la compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto e le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 29/11/19 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il fermo dell'apparecchiatura.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza elettrica dell'apparecchiatura, interpellata ditta qualificata ad eseguire l'intervento.
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nella fornitura in opera di componenti elettromeccaniche essenziali al corretto funzionamento dell'apparecchiatura, ovvero sostituzione di albero di collegamento riduttore-pignone, di pignone, di puleggia, della struttura VAF e della catena per trascinamento del pignone.
Denominazione della Ditta affidataria	NTU di Basanisi Giovanni Luca – Via F.Turati, 102 – 71045 Orta Nova (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 13.545,63
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Lo sconto effettuato è del 20%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 5 del 22/01/2020





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documento sopra indicato.
-----------------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

**Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**