acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 23/02/2018 - 0021435

Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento urgente di ripristino del generatore di biossido di cloro con sostituzione del reattore 3" 2" 2" 24" dell'impianto di potabilizzazione di Conza
Impianto	Potabilizzatore del Conza
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Conza
Descrizione del disservizio	Necessità di immediato ripristino del funzionamento del generatore di biossido di cloro per fuori servizio del Reattore a causa della sua completa rottura per usura e non più riparabilità
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento della stazione di produzione del biossido di cloro
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14 e 22 febbraio 2018 – Responsabile laboratorio
Primi interventi adottati	Intervento del 14 febbraio 2018 della ditta Chimica D'Agostino, fornitrice e manutentrice del generatore di Biossido di Cloro, per un intervento, risultato vano, di riparazione, nonché richiesta di immediato preventivo alla stessa ditta per l'intervento di ripristino con sostituzione del Reattore in questione
Termini di consegna	2 gg.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Esecuzione dei seguenti interventi: - Fornitura, Sostituzione e posa in opera di n. 1 Reattore 3" 2" 2" 24" - Prove di funzionamento e settaggio impostazioni operative
Denominazione della Ditta affidataria	Chimica D'Agostino S.p.A. di Bari (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché fornitrice e manutentrice dell'apparecchiatura ed immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.975,70 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua, con l'applicazione di uno sconto sulle forniture del 12%

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 22.02.2018 della ditta Chimica D'Agostino
Allegati	- Preventivo del 22.02.2018 della ditta Chimica D'Agostino - E-mail del 23.02.2018 del Responsabile di Laboratorio, Per. Chimico Giuseppe Petronella

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

ing. Vincenzo Santoro

Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Gianluigi Fiori

aqp159

Da: Vincenzo Santoro [v.santoro@aqp.it]
Inviato: venerdì 23 febbraio 2018 11.35
A: 'locone'
Oggetto: I: Conza_Offerta Reattore 24-3-2-2_REV. 1
Allegati: Conza 2018.02.22 - Offerta Reattore 24-3-2-2_REV. 1.pdf; 2018.015 - 140218 AQP CONZA.pdf

Da: Giuseppe Petronella [mailto:g.petronella@aqp.it]
Inviato: venerdì 23 febbraio 2018 11:08
A: 'Vincenzo Santoro'
Cc: 'Impianto Conza'
Oggetto: I: Conza_Offerta Reattore 24-3-2-2_REV. 1

Enzo,
come anticipato verbalmente il generatore di biossido di cloro GEN 074 dell' IP Conza, nonostante il doppio intervento di manutenzione mirato al ripristino del funzionamento, è fuori servizio a causa dell' usura del reattore. L a produzione di biossido di cloro è garantita da un solo generatore attualmente in marcia, pertanto si consiglia nel più breve tempo possibile la sostituzione del reattore in modo da garantire il ripristino della funzionalità del generatore di scorta.

Ciao
Giuseppe

Da: Segreteria PURATE [mailto:segreteria.purate@chimicadagostino.it]
Inviato: giovedì 22 febbraio 2018 18.17
A: Giuseppe Petronella; v.santoro@aqp.it; impianto.conza@aqp.it
Cc: Loliva - Ricerca e Sviluppo; 'Andrea Gialdrone'
Oggetto: Conza_Offerta Reattore 24-3-2-2_REV. 1

Buonasera,
facendo seguito ad intese intercorse, e con riferimento all'ultimo intervento di controllo e manutenzione sui generatori di biossido di cloro a tecnologia Purate®, in allegato alla presente trasmettiamo ns. migliore offerta per la fornitura, installazione e posa in opera di:

- ***N. 1 Reattore 3" 2" 2" 24"*** ..... €. 3.381,50
  Sconto a Voi riservato: 12%
  Prezzo netto: ..... **€. 2.975,70**

In attesa di Vs. cortese riscontro, si porgono cordiali saluti,

Grazia Il Grande
Assistant Purate Division
chimica
DR. **FR. D'AGOSTINO** s.p.a.
Via G. Murari 3 Z.I.
70132 - BARI - ITALY
Tel. +39 0805058978 Interno 252
Fax +39 0805058963

http://www.chimicadagostino.com
segreteria.purate@chimicadagostino.it

Bari, lì 22/02/2018

Spett.le
Acquedotto Pugliese S.p.A.
Impianto di potabilizzazione di Conza
Via Cognetti, 36
70121 - BARI

Attn. Ing. Vincenzo Santoro
Sig. Giuseppe Petronella

Oggetto: Offerta Reattore 3" 2" 2" 24" - REV.1

Facendo seguito ad accordi intercorsi, con la presente trasmettiamo ns. migliore offerta relativa a:

- **Fornitura, Sostituzione e Posa in Opera di**
  n. 1 Reattore 3" 2" 2" 24"..... €. 3.381,50+IVA
  Sconto a Voi riservato: **12%**
  Prezzo netto: ..... **€. 2.975,70+IVA**

Sono inclusi nel costo:

- Fornitura n. 1 Reattore 3" 2" 2" 24"
- Installazione e posa in opera
- Verifica funzionamento e settaggio impostazioni operative

Condizioni commerciali

Consegna:	Franco vs impianto di Conza
Condizioni di pagamento:	Rimessa a 60 gg. dffm
IVA:	22% a vs carico
Altre condizioni:	Solite in uso con voi

In attesa di Vs. gradito riscontro, porgiamo distinti saluti.

Chimica Dr. Fr. D'Agostino SpA
Responsabile Tecnologia Purate®
Francesco Loliva