

acquedotto pugliese NFORMATIVA

## PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gastlona Acquisti Forniture a Sarvizi

Prot.

Procurement (DIRPR) SEDE


Internal Audit (IAUAM) SEDE

Unità Tecnica (TECRI) SEDE

Oggetto	Ripristino compattatore griglia piccola della stazione di grigliatura .		
Impianto	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico.		
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi		
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio del compattatore della griglia dell stazione di grigliatura.		
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio del compattatore in questione non consente di compattare dal processo depurativo i materiali solidi grossolani che giungono dalla rete fognante. Tale condizione potrebbe provocare la fuoriuscita del materiale grigliato dai contenitori adibiti alla raccolta.		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione Manutenzione del 29.03.2018.		
Primi interventi adottati	Nessuno.		
Termini di consegna	Intervento già eseguiro,		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio della macchina per estrazione cilindro usumto, scordonatura culatta e rifacimento saldatura a tenuta, ripristino attacchi tubi idrautici, rimontaggio del tutto con prove di funzionamento.		
Denominazione della Ditta affidataria	Allmec S.r.l. – Via Massafra, 101 – 74123 Taranto (TA).		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.		
Costo preventivato dei lavori c/o servizi richiesti	€. 980,00 + 1.V A.		
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo scontato del 10%		

ACQUEDUTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA RELIONE PUGLIA

op.it







## **INFORMATIVA** PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fomiture e Servizi	Gestione A	<u>Acquisti</u>	<b>Fomiture</b>	e Servizi
--------------------------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------

Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 18PRO41 del 30/03/2018	
Allegati	Preventivo sopra indicato	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti	

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Si approva

Area Esercízio Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Si autorizza

II Responsabile S.T.O. BR/TA

Ing. Æmilio Tagquinio

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A. di Bari n. 414092. Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: Boquedotto pugliese@pec.acquit

