

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese Prol 1 - 22/03/2018 - 0031733




Procurement (DIRPR) SEDE Internal Audit (IAUAM) SEDE Unità Tecnica (TECRI) SEDE

Oggetto	Intervento di ripristino funzionalità della centrale termica e della torcia.		
Impianto	Impianto di depurazione di Grottaglie - Monteiasi.		
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi		
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio della centrale termica e della torcia.		
Motivi dell'emergenza	Mancato funzionamento dell'automazione della torcia potrebbe causare innalzamento della pressione nel gasometro con conseguente apertura delle valvole di sicurezza.		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 06.03.2018		
Primi interventi adottati	Contattata immediatamente ditta specializzata.		
Termini di consegna	Intervento già eseguito.		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Messa in esercizio della centrale termica e venifica intervento della strumentazione di sicurezza e regolazione; fornitura in opera di un presso stato per rilevazione pressione biogas, completo di relè elettronico per il ritardo spegnimento torcia; riparazione della torcia con la sostituzione del rilevatore elettronico UV, fiamma pilota e sostituzione di n. 2 manometri inox per gas D 100 0-60 mbar.		
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini – Via F. Tateo, 27 – 70017 Putignano (BA).		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.850,00 + I.V.A. scontato del 5% = € 1.750,00 + I.V.A.		
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eveniuale sconto)	Prezzo scontato del 5%		

Pagina 1 di 2 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

ti.qps.www











acquedotto

l'acqua, bene comune **INFORMATIVA**

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Estremi dei documento tecnico-	Consuntivo della ditta n. 14/038 del 14/03/2018.
Allegati	Consuntivo sopra indicato e mail di offerta migliorativa.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

il Responsabile di Area Ing. Nich Notarnicola

Si autorizza Il Responsabile S.T.O. BR/TA ing. Gaetano Barbone

Pagina 2 di 2 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

e legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A. di Bari n. 414092 lta e Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto pugliese@pec:acquit

