

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 06/10/2016 - 0104338



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Interventi urgenti sul sedimentatore finale "B"	
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria del ponte raschiafanghi per danneggiamento ralla e parti sommerse	
Motivi dell'emergenza	Il corretto funzionamento della fase di sedimentazione finale è fondamentale per il processo depurativo	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	16/02/2016	Per. Chim. Luca Picciallo
Primi interventi adottati	Esclusione del sedimentatore dal circuito e potenziamento chiariflocculazione chimica - Vuotatura del sedimentatore e ricorso ad officina specializzata	
Termini di consegna	Intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Vuotatura della vasca, sostituzione della lama raschiafanghi e delle strutture di sospensione, della ralla, dello scum box, ruote e parti complementari	
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie S.r.l. (lavori in carp. Metallica) +Castiglia S.r.l. (Autospurgo)	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte immediatamente disponibili su chiamata	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 20.992,00	(€ 17.500,00 per i lavori in carpenteria metallica ed € 3.492,00 per l'autospurgo)

jm



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	LM tecnologie: Rapp.Lavoro 05/03/2016 - Castiglia: 02/03/2016
Allegati	consuntivo	LM tecnologie: Rapp.Lavoro 05/03/2016 - Castiglia: 02/03/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente
Il Responsabile di conduzione e manutenzione
Per. Chim. Luca Picciallo**

**Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza: Il Responsabile di Commessa
Dott.ssa Francesca Portincasa**