



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Turi	
	Fornitura motore elettrico Seipee IE3 2poli 45 KW GM200LC B3 400/690/50 con cuscinetto posteriore isolato.	
Impianto di depurazione	Turi	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Blocco della soffiante KAESER a servizio della stazione di stabilizzazione fanghi, per avaria del motore elettrico.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio, evitare inquinamento ambientale.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14/02/2020	P.I. Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento Dirte e ditta specializzata per la fornitura del motore.	
Termini di consegna	25/03/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura motore elettrico Seipee IE3 2poli 45 KW GM200LC B3 400/690/50 con cuscinetto posteriore isolato.	
Denominazione della Ditta affidataria	Eldi srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta risultata più economica a seguito di indagine di mercato eseguita fra ditte operanti nel mercato specifico Offerta ditta Eldi S.r.l. € 2.160,00 Offerta ditta Elegra Service s.r.l. € 2.360,00 Offerta ditta Elettromeccanica Gentile € 2.922,00	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.160,00	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta	n. 68609 del 03.03.2020
Allegati	Offerta	n. 68609 del 03.03.2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

