

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 10/03/2020 - 0018847



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Bitonto – Fornitura e posa in opera di n. 3 ruote di scorrimento del perno centrale della stazione di ispessimento.
Impianto di depurazione	Bitonto
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo del perno centrale della stazione di ispessimento a causa dell'usura delle ruote in ghisa e adiprene.
Motivi dell'emergenza	Il fermo dell'apparecchiatura in oggetto, comporta l'impossibilità l'ispessimento dei fanghi mediante separazione dell'acqua dal fango stesso compromettendo l'efficienza depurativa dell'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 12/02/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	La fornitura e posa in opera in oggetto ha riguardato la sostituzione e montaggio di n. 3 ruote in ghisa e adiprene per ripristinare la corretta rotazione del perno centrale della stazione di ispessimento fanghi.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista – via Barletta, 68 – TRANI (BT)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.262,76
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 4.736,40 – 10%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n° 48-20 del 20.02.2020

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
----------	---------------------


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

