



acquedotto  
pugliese  
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla Direzione DOPRI/GEIRI  
BARI

Alla Direzione DIRTC/IAUTC  
BARI

Acquedotto Pugliese  
U - 06/04/2017 - 0041425



Alla Direzione DSCPI  
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2  
BARI

<b>Oggetto</b>	<p><b>Acquisto in emergenza di aeratore sommerso da 16 kw auto aspirante equipaggiato con motore, a servizio della stazione di ossidazione.</b></p> <p><b>CODICE INTERVENTO: AGDFG0017</b></p> <p><b>IMPORTO NETTO: € 10.000,00</b></p>
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di VOLTURINO (FG)
	Area Gestione Esercizio Depurazione - MAT AV-FG
<b>Descrizione del disservizio</b>	<p>In data 02/03/2017 presso la <b>stazione di ossidazione</b> dell'impianto depurativo di Volturino si è verificato il fermo del Flo Jet ossidazione. Con ODM del 02.03.2017 veniva attivata la richiesta di intervento della squadra specialistica che dopo una attenta verifica ne consigliava la rottamazione e l'acquisto di nuova apparecchiatura.</p> <p>Pertanto, affinché non si comprometta il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'intervento di acquisto del aeratore sommerso auto aspirante compreso di motore elettrico.</p>
<b>Motivi dell'emergenza</b>	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio;</li> <li>- Mantenimento degli standard di Servizio</li> <li>- Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.</li> </ul>
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	02/03/2017 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG2 Antonio Princigalli

*10*



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
<b>Termini di consegna</b>	immediato
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<p><b>Acquisto in emergenza di aeratore sommerso da 16 kw auto aspirante equipaggiato con motore, a servizio della stazione di ossidazione.</b></p> <p><b>CODICE INTERVENTO: AGDFG0017</b></p> <p>Aeratore sommerso da kw 16 compreso di maniglia di sollevamento in acciaio zincato, tubo di aspirazione da 6 m dn 100 in acciaio zincato, flangia, catena in acciaio con grillo lunghezza minima 7 m.</p> <p><b>Condizioni fornitura:</b> Comprensiva di: trasporto, presso l'impianto di depurazione di Volturino nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. FORNITURA, dell'apparecchiatura descritta di seguito, franco impianto di depurazione di VOLTURINO:</p> <p><b>Ulteriori Precisazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392;</li><li>- le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI;</li><li>- l'impresa produrrà la documentazione relativa alla certificazione di conformità CE; verbale di collaudo CEI 17/13-1; manuali di uso e manutenzione dell'apparecchiatura fornita;</li><li>- la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola;</li><li>- la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto;</li><li>- la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione.</li></ul> <p>- la consegna dovrà avvenire previe intese con il personale di</p>



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	AQP Spa preposto: rag. Antonio Princigalli.
Denominazione della Ditta affidataria	SULZER SRL Via del Lavoro, 87 – 40033 – Casalecchio di Reno (Bo)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato, ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti simili di grande affidabilità.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 30.330,00 + I.V.A. 22%
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 10.000,00 + I.V.A. 22% (SCONTATO DEL 50+5% ulteriore sconto del 30,58% circa)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte n° 2454/17 del 05/04/2017 della DITTA SULZER SRL
Allegati	- Preventivo della ditta SULZER SRL Via del Lavoro, 87 – 40033 – Casalecchio di Reno (Bo)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

p.i. Costantino Affieri

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tsolkas

Si autorizza: Il Manager della S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora