



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Alberobello	
	Fornitura di n. 1 elettrocompressore a pistoncini silenziato da 5,5 hp, a servizio della stazione di filtrazione.	
Impianto di depurazione	Alberobello	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria del compressore esistente che a seguito di controllo della DIRTE risultava essere irreparabilmente danneggiato.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	03/02/2020	Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesto intervento della DIRTE ed in seguito fermo forzato della stazione e richiesta di offerte a ditte specializzate.	
Termini di consegna	25/02/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 1 elettrocompressore a pistoncini silenziato da 5,5 hp, marca ABAC.	
Denominazione della Ditta affidataria	Electra Service Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta risultata più economica a seguito di indagine di mercato eseguita fra ditte operanti nel mercato specifico. Ditta Antonicelli Snc € 2.000,00 <u>Ditta Electra Service Srl € 1.596,00</u>	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.596,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 000408 del 06/02/2020
Allegati	offerta	n. 000408 del 06/02/2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

