

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 14/03/2018 - 0028728

Prot.



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
70125 - BARI

Oggetto	Stazione di trattamento di sedimentazione primaria linea "B".
Impianto	Impianto depurativo di Andria
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Rottura di alcuni tratti di tubazione in ferro adibita all'estrazione fanghi del sedimentatore primario "B" con vistose perdite.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo biologico ed evitare inquinamento ambientale dovuto a sversamenti di liquami sul suolo e nel sottosuolo. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratti di manutenzione di opere in ferro e carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 08/02/2018 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in fuori servizio della tubazione perdente e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	3 (tre) giorni dall'affidamento dei lavori
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione tratti fuori terra di tubazione in ferro di vario diametro mediante: <ul style="list-style-type: none"> • sostituzione di MT 1,70 di tubo in acciaio DN 400 sp. 6 mm; • sostituzione di n. 01 flangia a saldare DN 400 PN 16; • sostituzione di MT 0,80 di tubo in acciaio DN 125; • sostituzione di n. 01 curva in acciaio a saldare DN 125; • realizzazione di n. 01 giunto in acciaio inox DN 125; • realizzazione di n. 01 giunto in acciaio inox DN 150;
Denominazione della Ditta affidataria	Eredi di Tedesco Giovanni s.a.s. di Tedesco Nicola & C. – Via Solferino, 110 – 76123 Andria (BT).



acquedotto
pugliese

L'acqua. Benita e costante

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha praticato uno sconto di € 350,00 sull'importo preventivato di € 2.850,00. Per cui il prezzo scontato è pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta del 08/02/2018 della ditta Eredi di Tedesco Giovanni s.a.s. di Tedesco Nicola & C.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Responsabile AGD/BAT
Ing. Aldo Impagnatiello

Si autorizza: Il Dirigente STO BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci