acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 20/02/2018 - 0019768

a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di un impianto antintrusione.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Carmiano
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Impianto sprovvisto di sistema di allarme e antintrusione.
Motivi dell'emergenza	Necessità di mettere in sicurezza l'area dell'impianto evitando furti e intrusioni di personale non autorizzato
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 25/01/2018
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n° 1 centrale di controllo ADVISOR ADVANCED; n° 1 tastiera con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri; N° 1 sirena autoalimentata da esterno; 1 alimentatore switching 12V 4 A; N° 3 barriera a Microonde Digitale da 80 mt con parabola planare ad analisi "Fuzzy Logic"; N° 6 staffe in acciaio per il fissaggio delle barriere a microonde; N° 10 contatti magnetici in alluminio per la protezione dei pozzetti. N° 3 batterie al piombo 12V 7,2 Ah. ml 450 cavo d'allarme doppia guaina per alimentazione e contatti d'allarme delle barriere a microonde; ml 300 cavo d'allarme doppia guaina per contatti d'allarme dei pozzetti; ml 15 di scavo per spostare il paletto attualmente installato nei pressi della porta degli uffici. Ripristino del paletto danneggiato.
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta I.T.C. Srl Via Lecce, 252 73010 Soleto (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nell'installazione di sistemi di allarme su impianti industriali e immediatamente disponibile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 8.500,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo del 26/01/2018 di €. 8.500,00.
Allegati	Preventivo di €. 8.500,00 del 26/01/2018 della Ditta I.T.C. Srl Via Lecce, 252 73010 Soleto (LE)

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente
P.I. Desio Carparelli

Il Responsabile dell'Area
Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente
Ing. Marcello Rainò