

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 19/01/2017 - 0007466



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : Monopoli		
	Lavori in somma urgenza per la manutenzione straordinaria del manto di copertura del locale trasformatori.		
Impianto di depurazione	Monopoli	Codice Profitto	PD12091P
Area	STO Area Esercizio Depurazione Bari		
Descrizione del disservizio	Le abbondanti precipitazioni hanno determinato una diffusa infiltrazione di acqua dal solaio del locale trasformatori con avaria di un trasformatore e fermo impianto.		
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	08/09/2016	ing. Discipio - ing. Vitucci	
Primi interventi adottati	Interpellata la direzione DIRMA per la messa in sicurezza elettrica e richiesta di intervento immediato a ditta specializzata prontamente disponibile.		
Termini di consegna	intervento eseguito		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante e ristrutturazione muraria.		
Denominazione della Ditta affidataria	G. Scavi S.r.l.		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura in opera tempestivamente visto il carattere di urgenza dell'intervento e le condizioni difficoltose di raggiungimento dell'impianto		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	15.500,00	

Gi



acquedotto
pugliese
Acqua Pura e Sicura

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza e la particolare difficoltà	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo	del 09-09-2016
Allegati	Preventivo	del 09-09-2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente
L' RCM
V. Labate

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Mucci