

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

Acquedotto Pugliese
U - 05/12/2016 - 0127733

IAUAM
SEDE



TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est Ossidazione	
	Fornitura di n. 1 motore elettrico da 200 KW per soffiante a servizio della stazione di ossidazione.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo di una soffiante a servizio della stazione di ossidazione a causa della avaria del motore elettrico.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	30/09/2016	ing. Discipio - ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della soffiante ed attivata soffiante di riserva; smontaggio del motore in avaria; richiesta di acquisto di nuovo motore a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 1 motore 4 poli da 200 KW.	
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e con tempi brevi per la fornitura del motore.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	10.586,00

9/10/16

MA



acquedotto
pugliese
Acquedotto Pugliese S.p.A.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del	N. 2410rev/2016 del 03/10/2016
Allegati	Preventivo del	N. 2410rev/2016 del 03/10/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

**Il Richiedente
Il Responsabile di Area
P.I. G. Maraglino**

**Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza: Il Dirigente MAT
Ing. Girolamo Vitale**