



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

Oggetto	Riparazione lesione chiariflocculatore B5-D
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza – (TA)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Fuori servizio del chiariflocculatore B5/D
Motivi dell'emergenza	L'emergenza è dettata dalla necessità di ripristinare la funzionalità del chiariflocculatore B5/D. Il mancato esercizio del chiariflocculatore B5/D può causare un peggioramento della qualità dell'acqua con conseguente superamento dei limiti imposti per la qualità dell'acqua per consumo umano ai sensi della normativa vigente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Da parte dei Capiruno di conduzione al Responsabile dell' Impianto
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	7 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione lesione calcestruzzo chiariflocculatore B5/D.
Denominazione della Ditta affidataria	Ecosystem Puglia Di Nigro Marcello V.le Germania Z.I. – 72019 San Vito dei Normanni (Br)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità specializzata in tali lavorazioni
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.500,00 oltre IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	In considerazione delle lavorazioni da svolgere si ritiene l'offerta congrua con riferimento ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Offerta ditta Ecosystem Puglia Di Nigro Marcello del 13/02/2017 e del 01/03/2017
Allegati	Offerte ditta Ecosystem Puglia Di Nigro Marcello



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell' Impianto

