

6/15325

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 11/08/2017 - 0093366



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Interventi urgenti di riparazione dei collettori di n. 3 gruppi diffusori dell'aria/acqua pressurizzate della stazione Aquadaf dell'impianto di Conza
Impianto	Potabilizzatore del Conza
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Conza
Descrizione del disservizio	Improvvisi rotture dei collettori di tre gruppi diffusori di pressurizzazione presenti nella stazione aquadaf, a causa delle alte pressioni di esercizio presenti negli stessi collettori e delle eccezionali e prolungate temperature ambientali (superiori a 40°C), che hanno determinato la dissaldatura dei tappi di chiusura degli stessi collettori
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento della stazione aquadaf, nonché prevenire la rottura dei restanti gruppi di diffusione dato l'evidente incremento della pressione di esercizio con la riduzione del numero dei gruppi di diffusione in funzione
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	02 e 08 agosto 2017 – conduzione/manutenzione
Primi interventi adottati	Analisi del guasto e degli interventi da effettuarsi in emergenza ed intervento manutenzione specialistica, che, con E-mail del 08.08.2017, ha comunicato la necessità di ricorrere a ditta esterna,
Termini di consegna	1 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di ripristino funzionale dei collettori dei 3 gruppi diffusori della stazione aquadaf con: - Rimozione dei componenti danneggiati - Pulizia e disostruzione dei collettori - Pulizia di ugelli e sostituzione di n. 3 tappi - Messa in esercizio e verifica di corretto funzionamento
Denominazione della Ditta affidataria	PFT di Palladino Fabrizio
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 531,25 + IVA

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua, con l'applicazione di uno sconto del 15%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo lavori n. 75 del 10.08.2017 della ditta PFT
Allegati	Consuntivo lavori n. 75 del 10.08.2017 della ditta PFT Dichiarazione di ultimazione lavori del 10.08.2017 della ditta PFT E-mail del 08.08.2017 della Manutenzione specialistica

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

ing. Vincenzo Santoro



Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

