

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 10/03/2020 - 0018839



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Molfetta – Manutenzione straordinaria della stazione di disidratazione fanghi mediante fornitura e posa in opera di n. 2 coclee e riparazione di motoriduttori.
Impianto di depurazione	Molfetta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo di n. 2 coclee adibite una all'estrazione dei fanghi dalla VAF e l'altra al caricamento del fango nel cassone per avaria di organi meccanici ed elettrici.
Motivi dell'emergenza	Il fermo dell'apparecchiatura in oggetto, comporta l'impossibilità di effettuare le operazioni di disidratazione, come conseguenza dell'impossibilità di allontanare il fango disidratato. Da tale situazione ne deriva la compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto e le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente inquinamento ambientale e compromissioni delle condizioni di pubblica igiene e sicurezza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 27/01/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria in oggetto è consistito nel smontaggio delle coclee presso l'impianto, trasporto in officina, sostituzione, trasporto e montaggio delle coclee, una di lunghezza di 5 mt per l'estrazione dei fanghi dalla VAF e l'altra per una lunghezza di 8 mt adibita al caricamento del fango nel cassone, oltre alla riparazione di n. 2 motoriduttori a servizio delle coclee.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista – via Barletta, 68 – TRANI (BT)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.207,40

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 5.786,00 – 10%
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n° 47-20 del 20.02.2020
Allegati	Documenti su citati


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

