

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 10/03/2020 - 0018807



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Ruvo - Terlizzi – Manutenzione straordinaria della centrifuga mobile JUMBO 2 marca Peralisi
Impianto di depurazione	Ruvo di Puglia - Terlizzi
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo dell'estrattore centrifugo, a servizio della stazione di disidratazione a causa dell'avaria degli organi elettromeccanici.
Motivi dell'emergenza	Il fermo della centrifuga pregiudica il normale svolgimento delle operazioni di disidratazione del fango da allontanare dall'impianto di depurazione compromettendo di conseguenza il processo di depurazione stesso.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 03/02/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, sig. Vito Padovano ha comunicato il fermo dell'apparecchiatura.
Primi interventi adottati	Interpellata ditta specializzata per esecuzione dell'intervento al fine di garantire il corretto funzionamento della stazione.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nella manutenzione straordinaria della centrifuga mobile modello JUMBO 2 marca Peralisi mediante sostituzione di organi elettromeccanici quali contattore e inverter.
Denominazione della Ditta affidataria	Peralisi Maip s.p.a. – via Don Battistoni, 1 – 60035 Jesi (AN)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.223,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo N° 436 del 06/02/2020

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
-----------------	---------------------


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

