



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
1 - 07/06/2017 - 0064535



Taranto,

Al Responsabile STO TA/BR
Sede

Oggetto	Fornitura in opera di una cella BT e dei terminali di media tensione.
Impianto	Impianto di depurazione di Grottaglie-Montelasi.
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	In data 01/06/2017 si è verificato il fuori servizio della cella MT posta a monte del trasformatore MT/bt.
Motivi dell'emergenza	Tale stato di fatto non consente che venga alimentato elettricamente l'impianto, provocando un forte peggioramento della qualità dell'effluente con superamento dei limiti tabellari.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Utilizzo gruppo elettrogeno di emergenza.
Termini di consegna	Immediati
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di terminali di media e di una cella di media tensione con successive prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Ciauri S.r.l. - Via per S.Marzano, Z.I. - 74028 Sava (TA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta prontamente disponibile e specializzata, che ha già svolto i medesimi lavori per vari impianti della provincia di Taranto.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 11.200,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo anche in virtù di lavorazioni analoghe già svolte
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 212/2017 del 05/08/2017
Allegati	Preventivo sopra indicato.

Pagina 1 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. - via Lario Alghero 1
74013 Grottaglie (TA) - Tel. 0994/24111 - Fax 0994/24112
E-mail: info@aquedottopugliese.it - www.aquedottopugliese.it
C.F. 01540040762 - P.I. 01540040762





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	--	--------------	-------------------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

Il Responsabile STO TA/BR

Ing. Gaetano Barbone