

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 16/01/2020 - 0003402



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Andria – Manutenzione straordinaria della tramoggia di carico fango disidratato a servizio della coclea di trasporto fango dalla centrifuga Hercules alla VAF.
Impianto di depurazione	Andria
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della coclea di trasporto fango disidratato dalla centrifuga alla VAF per ammaloramento della tramoggia.
Motivi dell'emergenza	Il fermo dell'apparecchiatura in oggetto, compromette l'efficienza depurativa dell'impianto e il non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente inquinamento ambientale e compromissione delle condizioni di pubblica igiene e sicurezza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 03/01/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Nicola Ricco ha comunicato il fermo dell'apparecchiatura
Primi interventi adottati	Interpellata ditta specializzata per esecuzione dell'intervento al fine di garantire il corretto funzionamento della stazione.
Termini di consegna	Immediata – Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria della tramoggia è consistito nello smontaggio della coclea, eliminazione della vecchia tramoggia ammalorata e successivo adattamento e montaggio della nuova, realizzata in lamiera d'acciaio sagomata.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.171,70
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; applicazione della percentuale di sconto del 5%



acquedotto
pugliese
Tecnia, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n° 8 del 08.01.2020
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Rocco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci