

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 22/06/2018 - 0065106



Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRT/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

<p>Oggetto</p>	<p>Codice investimento AQP 01.04.04.495</p> <p>Impianto depurativo di BORGIO INCORONATA Manutenzione straordinaria con sostituzione di parti di ricambio per griglia marca Huber modello Rok4 300/6 matr. AB286620.</p> <p>CODICE INTERVENTO: AGDFG008</p>
<p>Impianto</p>	<p>Impianto depurativo di BORGIO INCORONATA</p>
<p></p>	<p>Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG</p>
<p>Descrizione del disservizio</p>	<p>In data 7 marzo 2018, presso il depuratore di Borgo Incoronata, si è verificata l'improvvisa rottura della griglia Huber modello Rok4 300/6 matr. AB286620. L'apparecchiatura in oggetto presenta il cestello filtrante danneggiato e necessita della sostituzione delle piastre di fissaggio ed altri componenti a servizio della spazzola. Pertanto, al fine di assicurare il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'intervento di manutenzione straordinaria e la fornitura in opera dei ricambi per il ripristino della stazione di grigliatura.</p>
<p>Motivi dell'emergenza</p>	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<p>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</p>	<p>In data 07/03/2018 l' RCM FG2, Rag. Antonio Princigalli, ha avvisato il Responsabile del procedimento Ing. Nicola Tselikas, delle anomalie riscontrate presso la griglia in parola.</p>
<p>Primi interventi adottati</p>	<p>Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.</p>
<p>Termini di consegna</p>	<p>immediato</p>
<p>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</p>	<p>Impianto depurativo di BORGIO INCORONATA</p> <p>Manutenzione straordinaria con sostituzione di parti di ricambio per griglia marca Huber modello Rok4 300/6 matr. AB286620.</p> <p>In particolare, fornitura in opera di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n°1 Piatto d'usura R 121 12/6 (5 spire); - n°1 Spazzola D 262 d 210 d0,60 W 8 h10 BL16 H26 (5 spire); - n°30 Piastra fissaggio spazzola 55/25/3; - n°1 Guscio sup. zona di compattazione; - n°1 Guscio inf. zona di compattazione; - n°1 Guarnizione guscio 700x410. <p>Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	- la fornitura in opera dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: Rag. Antonio Princigalli, Resp. Conduzione e Manutenzione FG2
Denominazione della Ditta affidataria	ELETTROMECCANICA GENTILE VIA EX SS 377, KM 0,500 SN 70015 - NOCI (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato, ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti simili di grande affidabilità e affidataria di contratto di fornitura.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 4.747,75
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 4.747,75 + I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte n°3018/2018 rev1 della Ditta ELETTROMECCANICA GENTILE
Allegati	Preventivo n°3018/2018 rev1 del 08/03/2018 della Ditta ELETTROMECCANICA GENTILE

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

Rag. Antonio Princigalli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas



Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora

