



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 12/09/2017 - 0103333



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Brindisi,

Al Responsabile STO BR/TA
Sede

Oggetto	Riparazione coclea trasporto fanghi disidratati
Impianto	Impianto di depurazione di Fasano Forcatella (BR).
STO	TA-BR
Descrizione del disservizio	La coclea di trasporto fanghi disidratati risulta non più funzionante a causa della rottura del motoriduttore.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della coclea non permette l'allontanamento del fango e, quindi, il regolare smaltimento dello stesso con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 07/08/2017
Primi interventi adottati	Nessuno Possibile
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria coclea trasporto fanghi disidratati
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.METAL s.r.l. - C.da Ramunno di sotto Zona C 61/F 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di approvata affidabilità e prontezza di intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.350,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede Legale: Via Cognelli, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P.I.A. 06147100721 REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta TEK.METAL s.r.l. n° 152/17FM del 11/08/2017
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br
Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone