

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 26/09/2017 - 0112447



Prot.

DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di :                   Bari Est	
	Ripristino carroponete a servizio della vasca A 6/2, riparazione della linea acqua servizio della stazione di grigliatura e riparazione tubazione di scanco digestore A 19/3.	
<b>Impianto di depurazione</b>	Bari Est	
<b>Area</b>	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Malfunzionamento del carroponete della vasca A6/2 e perdita della tubazione acqua del servizio grigliatura e della tubazione di scarico del digestore A19/3.	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	10/01/2017	P.I. G. Maraglino
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza delle zone interessate.	
<b>Termini di consegna</b>	intervento eseguito	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Ripristino funzionamento carroponete mediante il sollevamento dello stesso con camion-gru e sostituzione dei motoriduttori e ruote forniti da AQP, riparazione tubazione esterna Dn 500, riparazione tubazione zincata da 2" del servizio grigliatura e riparazione tubazione di scarico Dn 100 del digestore A 19/3.	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Opera Service srl	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 3.150,00	



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 20/01/2017
Allegati	consuntivo	del 20/01/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<del>X</del>	Investimenti		
-----------------	--------------	--------------	--	--

Il Richiedente  
L'RCM  
P. I. G. Maraglino



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO,  
Ing. Girolamo Vitucci

