



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese

I - 13/10/2017 - 0119426



Taranto,

Al Responsabile S.T.O. BR/TA

Sede

Oggetto	Ripristino funzionamento carroponete sedimentatore secondario n. 1
Impianto	Impianto di depurazione di Montemesola.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio del carroponete sedimentatore secondario n. 1.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio del carroponete sedimentatore secondario n. 1 non consente il regolare convogliamento del fango al centro del sedimentatore, per la sua estrazione, con la possibile formazione di croste in superficie.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 19.09.2017
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio ruota motrice e ruota folle, costruzione e fornitura ruota folle completa di cuscinetti e ruota motrice completa di sede riduttore e alloggiamento chiavetta; asportazione supporti alloggiamento albero folle usurati con costruzione di nuovi supporti; costruzione albero folle modificato con sistema antirotazione; rimontaggio del tutto e prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Allmec srl - Vial Massafra, 101 - 74123 Taranto (TA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.250,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 17PR095 del 20/09/2017
Allegati	Preventivo sopra indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐	☐
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza

Il Responsabile S.T.O. BR/TA

Ing. Gaetano Barbone