



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 11/03/2020 - 0019128



Prot.

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

A Procurement – Smart Procurement

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto depurativo di Barletta – Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della linea gas dai digestori primari e della torcia.
Impianto di depurazione	ID Barletta
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Non corretto funzionamento della linea gas.
Motivi dell'emergenza	Assicurare l'esercizio in completa sicurezza della linea biogas e dei digestori.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 20.12.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Intervento già eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento prevede: - Messa in sicurezza del digestore primario n. 1 con smontaggio oblò di ispezione rotto e posa in opera di nuova lamiera inox e sigillante; - Predisposizione del digestore per il funzionamento primario con chiusura delle valvole di intercettazione fango dal fondo e apertura delle valvole di scarico fango dalla telescopica relative ai 3 digestori primari; - Relativamente alla torcia è stato effettuato lo smontaggio delle tubazioni corrose, la fornitura in opera di nuova tubazione in acciaio inox, fornitura in opera di n. 1 manometro e di n. 2 pressostati; - Modifica tubazione di aspirazione pompe di ricircolo fanghi con fornitura e posa in opera di n. 3 saracinesche e tubazione inox.
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini di Battista Mangini , Putignano (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta altamente specializzata e prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.850,00 + IVA



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato tenuto conto anche l'esecuzione dell'intervento in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 26.02.2020
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci