



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. USCITA 128315/2017
02-11-2017

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino funzionamento elettrico per avvenuto furto/danneggiamento di due trasformatori da KVA 250
STO FG/AV	Orsara di Puglia (FG)
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Mario Morelli
Descrizione del disservizio	Furto/danneggiamento di due trasformatori elettrici da KVA 250 e cavi elettrici di collegamento
Motivi dell'emergenza	Ripristinare l'immediata erogazione idrica agli abitati serviti
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	24-10-2017 – Reperibile "A" Ing. M. Morelli – Reperibile "B" G. Guida, A. Piserchia
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Prelievo di un trasformatore similare di scorta presso un impianto nella stessa struttura territoriale, fornitura e posino pera di cavi elettrici di collegamento dal trasformatore al cabina elettrica BT/MT
Denominazione della Ditta affidataria	FAVER S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con propri personali e mezzi idonei
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.793,32 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Lavori a misura/a corpo secondo prezzi da indagine di mercato
Allegati	Offerta n. NS 17_020RR del 30-10-2017 ; relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---



acquedotto
pugliese

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio

Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore

Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora