



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 18/10/2017 - 0121115

Prot.

A



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto | Impianto di Locorotondo – Manutenzione straordinaria con sostituzione di scheda PLC Siemens gestione segnali analogici |
| Impianto di depurazione | Locorotondo |
| Area | STO BA/BAT – AGD Bari |
| Descrizione del disservizio | Rottura di n. 1 scheda PLC per la gestione segnali analogici di uscita |
| Motivi dell'emergenza | Garantire il corretto funzionamento del sistema di automazione |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate (12/08/2017) |
| Primi interventi adottati | Richiesta d'intervento a ditta specializzata. |
| Termini di consegna | 7 giorni lavorativi dalla data dell'ordine |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | <ul style="list-style-type: none">Fornitura e posa in opera di n. 1 scheda PLC per la gestione segnali analogici di uscita |
| Denominazione della Ditta affidataria | MIPATECH SRL |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta pronta ad intervenire |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 1.340,00 (Euro Milletrecentoquaranta/00) + IVA |
| Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto) | I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento. |

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | DDT n. 04/17 del 31/08/2017 della ditta MIPATECH SRL |
| Allegati | Documento sopra indicato |

Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|-----------------|--|--------------|---|--|
| Conto Economico | | Investimenti | x | |
|-----------------|--|--------------|---|--|

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Il Responsabile AGD Bari

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

