

INFORMATIVA
PER AQUISTI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
I - 05/12/2017 - 0142962



Prot.


A

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Fornitura di prodotti, <i>PER RIMOZIONE FOSFORO, FLOCCULANTI</i>
Impianti di depurazione	Castellana Grotte, Noci, Sammichele di Bari, Turi.
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Disfunzione per formazione di schiume € valori alti del fosforo.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale e la qualità delle emissioni aborigene.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate in data 01/10/2017
Primi interventi adottati	Richiesta di fornitura a ditta specializzata.
Termini di consegna	15 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Castellana Grotte: kg 1250 di CATFLOC 441 Noci: kg 1300 di CATFLOC 440 Sammichele di Bari: kg 1250 di CATFLOC 441 Turi: kg 1250 di CATFLOC 441
Denominazione della Ditta affidataria	Catra Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.945,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta





acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER AQUISTI IN EMERGENZA

Allegati	Documenti sopra indicati
----------	--------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒		Investimenti
-----------------	-------------------------------------	--	--------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile dell'Area

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Manager STO Bari/Bat

Ing. Girolamo Vitucci