

*Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Area Gestione Depurazione
Il Dirigente*

**Acquedotto Pugliese
I - 31/03/2017 - 0039418**



Lecce,

Alla Direzione Procurement
SEDE

Alla Internal Auditing
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti
– Gestione Impianti
Depurazione
SEDE

All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

***Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017
Sostituzione valvola di ritegno a disco alla soffiante - Impianto di Depurazione di Nardò -
trasmissione atti***

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Mail ordine lavoro.

Cordiali saluti.

Marcello Rainò




**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Lecce,

Acquedotto Pugliese
I - 31/03/2017 - 0039418



a DIRPR
IAUAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Sostituzione valvola di ritegno a disco alla soffiante.
Impianto	Impianto di depurazione di Nardò (LE).
STO	LECCE
Descrizione del disservizio	Avaria compressore linea ossidativa
Motivi dell'emergenza	Il malfunzionamento della valvola di ritegno comporta l'avaria della soffiante Robuschi n. 4 con decadimento del processo ossidativo e il conseguente non rispetto dei limiti normativi
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 19.12.2016.
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	10 gg.lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione valvola di ritegno a disco alla soffiante Robuschi n. 4
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti s.r.l. Carmiano (Le)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esperta e prontezza nell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 539.55 +IVA.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le lavorazioni da eseguirsi

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari • Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41,385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINGERT



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta ditta Spedicato Impianti s.r.l.n. 587 SFR del 22.12.2016
Allegati	Offerta su indicata. Specifiche tecniche dei servizi e forniture.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Area Depurazione LE

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Antonio Rizzo

Si approva: Il Responsabile di Area LE

Ing. Mario Pietrosanti

Si autorizza: Il Dirigente STO LE

Ing. Marcello Rainò

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA 00347000721 REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINGERT