

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Dirigente

Acquedotto Pugliese
I - 31/03/2017 - 0039437



Lecce,

Alla Direzione Procurement
SEDE

Alla Internal Auditing
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti
– Gestione Impianti
Depurazione
SEDE

All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

*Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017.
Fornitura nuova struttura di sostegno ed estrazione miscelatore sommerso a servizio della
stazione di equalizzazione - Impianto di depurazione di Maglie - trasmissione atti.*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Mail ordine lavoro.

Cordiali saluti.

Marcello Rainò





**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 31/03/2017 - 0039437

Lecce,



a DIRPR
IAUAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura nuova struttura di sostegno ed estrazione miscelatore sommerso a servizio della stazione di equalizzazione
Impianto	Impianto di depurazione di Maglie (LE).
STO	LECCE
Descrizione del disservizio	La struttura risulta completamente ammalorata e non più riparabile.
Motivi dell'emergenza	La struttura è ceduta in fase di estrazione del mixer per la riparazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 23/03/2017.
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	35 gg.lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di nuovo Traliccio in acciaio AISI 304e argano in alluminio con 10 m di fune inox
Denominazione della Ditta affidataria	Sulzer Italy S.r.l Via del Lavoro, 87 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esperta e pronta nella fornitura
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.900,00+IVA.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le lavorazioni da eseguirsi (sconto 50%+5% + extrasconto rispetto al prezzo di listino)

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale - Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41,385,573,60 L.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta Sulzer n. 5001002438 del 23/03/2017.
Allegati	Offerta su indicata. Specifiche tecniche del prodotto

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione LE

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Antonio Rizzo**

**Si approva: Il Responsabile di Area LE
Ing. Mario Pietrosanti**

**Si autorizza: Il Dirigente STO LE
Ing. Marcello Rainò**

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41,385,573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT