

Direzione Reti e Impianti  
Struttura Territoriale Operativa Lecce  
Area Gestione Depurazione  
Il Dirigente

Acquedotto Pugliese  
I - 31/03/2017 - 0039445



Lecce,

Alla Direzione Procurement  
SEDE

Alla Internal Auditing  
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti  
– Gestione Impianti  
Depurazione  
SEDE

All'Autorità Idrica Pugliese  
Via Borsellino e Falcone  
70125 Bari

**Oggetto:** *Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017  
Fornitura n. 1 elettropompa sommergibile ricircolo fanghi - Impianto di Depurazione di  
Galatina - trasmissione atti*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Ordine di Lavoro

Cordiali saluti.

*Marcello Rainò*




**acquedotto  
pugliese**  
l'acqua, bene comune

A G D L E 300

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Lecce,

Acquedotto Pugliese  
1 - 31/03/2017 - 0039445



a DIRPR  
IAUAM  
DIRRI/TECRI  
Sede

p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Fornitura di n.1 elettropompa sommergibile ricircolo fanghi
<b>Impianto</b>	Impianto di depurazione di Galatina (LE).
<b>STO</b>	LE
<b>Descrizione del disservizio</b>	Elettropompa non funzionante e non riparabile
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Necessità di rendere nuovamente funzionale l'impianto depurativo del ricircolo fanghi, fondamentale per il processo
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 19.10.2016 preventivo 5001002299 del 19.10.2016 Ditta Sulzer Pumps Wastewater Italy Srl - Via del Lavoro, 87 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo)
<b>Primi interventi adottati</b>	Nessuno
<b>Termini di consegna</b>	6 gg. lavorativi.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura di n.1 elettropompa sommergibile ricircolo fanghi
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Sulzer Pumps Wastewater Italy Srl - Via del Lavoro, 87 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Sostituzione dello stesso macchinario
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.800,00+IVA come da preventivo 5001002299 del 19.10.2016 Ditta Sulzer Pumps Wastewater Italy Srl - Via del Lavoro, 87 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo)

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39 080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. o P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414082



