



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 16/01/2020 - 0003297



Prot.

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

<b>Oggetto</b>	ID Bisceglie – Manutenzione straordinaria del carroponete installato presso il dissabbiatore.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID BISCEGLIE
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo del carroponete installato presso il dissabbiatore, per avaria di n. 2 soffianti.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il fermo della stazione di dissabbiatore, compromette l'efficienza depurativa dell'impianto e determina le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente inquinamento ambientale e compromissioni delle condizioni di pubblica igiene e sicurezza.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 02.01.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riparazione di n. 2 soffianti GEV tipo GKL 422M comprensiva di smontaggio, sostituzione di n. 4 cuscinetti, di n. 2 paraolio e di n. 2 ventole di raffreddamento, travolgitura statore, rimontaggio, collaudo e verniciatura;</li><li>• Ripristino dell'impianto elettrico previa sostituzione di varie componenti elettriche;</li><li>• Sostituzione di n. 13 ossigenatori Xylem 4703</li></ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	SANVITO S.r.l. , Via Baione, n.c. , zona industriale, 70043 - Monopoli (BA).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire in merito alla tipologia d'intervento.



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 11.563,00
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	SANVITO S.r.l. Offerta n. Consuntivo n. 134/2019 del 21.03.2019
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	X
------------------------	--	---------------------	---

**Il Responsabile  
di Conduzione e Manutenzione**  
Sig. Vito Padovano

*Vito Padovano*

**Il Responsabile  
Area Esercizio Depurazione BAT**  
Ing. Salvatore Calendano

*Salvatore Calendano*

**Si autorizza:  
Il Manager**  
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci

*Girolamo Vitucci*