


u/14P41

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 10/04/2017 - 0042880



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

| | |
|--|---|
| Oggetto | Interventi urgenti di riparazione collettore DN 200 di aspirazione della pompa G27 di carico del sedimentatore finale presso impianto Locone |
| Impianto | Potabilizzatore del Locone |
| U.T. | POTAP – Potabilizzatore Locone |
| Descrizione del disservizio | Improvvisa rottura della condotta DN 200 di aspirazione della pompa G27 di carico del sedimentatore finale a causa di vetustà ed azione corrosiva della ruggine |
| Motivi dell'emergenza | Assicurare il regolare funzionamento della sedimentazione finale dell'impianto, nonché la salvaguardia delle aree circostanti |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | 06.04.2017 – conduzione/manutenzione |
| Primi interventi adottati | Analisi interventi da effettuarsi in emergenza ed individuazione ditta immediatamente disponibile |
| Termini di consegna | 1 gg |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Intervento di ripristino funzionale del collettore DN 200 con: - Pulizia dell'area da trattare e scarificazione delle zone ossidate; - Ripristino del collettore DN 200 con operazioni di saldatura con aggiunta di materiale di apporto; - Riposizionamento della elettropompa. |
| Denominazione della Ditta affidataria | PFT di Palladino Fabrizio |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 941,50 + IVA |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | La spesa è ritenuta congrua, con l'applicazione di un o sconto del 30%. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Preventivo/Consuntivo lavori n°27/2017 del 06/04/2017 della ditta PFT |

b



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|-----------------|---|
| Allegati | Preventivo/Consuntivo lavori n°27/2017 del 06/04/2017 della ditta PFT |
|-----------------|---|

Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Conto Economico | <input checked="" type="checkbox"/> | Investimenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

ing. Vincenzo Santoro

Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta