



acquedotto
pugliese
gruppo barese comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 24/04/2017 - 0047053



Taranto,
Al Responsabile S.T.O. BR/TA
Sede

Oggetto	Fornitura ricambi per soft start a servizio del quadro pompa idrovora di sollevamento iniziale.
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Gennarini.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio del soft start di avviamento della pompa idrovora a servizio della stazione di sollevamento iniziale.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio dell'avviatore statico non consente la partenza della pompa idrovora di riserva nel caso di avaria di quella in servizio.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione verbale del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 31/03/2017
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Lavori già eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n 1 kit di potenza avviatore statico Solcon tipo RVS DX 310 costituito da n 3 SCR di potenza
Denominazione della Ditta affidataria	Dachille Automazione Industriale di Dachille Luca S.P. Bari Modugno Km 0,800 - 70026 Modugno (Ba)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice e installatrice del quadro pompe di sollevamento iniziale
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.500,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta n.127/2017 del 03/04/2017
Allegati	Consuntivo sopra indicato

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede Legale: Via Cognoli 36 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5725111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 44.750.000 i.v. Registro del. Imprese di Bari
C.F. e P.IVA: 08317680721 - FRA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



