acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 10/03/2020 - 0018858

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Corato – Fornitura e posa in opera di nastro trasportatore a servizio delle griglie automatiche.
Impianto di depurazione	Corato
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo del nastro adibito al trasporto del materiale grigliato in stazione di grigliatura, per avaria di organi meccanici ed elettrici.
Motivi dell'emergenza	Il fermo dell'apparecchiatura in oggetto, comporta l'impossibilità di effettuare le operazioni di grigliatura del refluo in ingresso all'impianto di depurazione, non permettendo al materiale grigliato di essere allontanato. Da tale situazione ne deriva la compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto e tali condizioni comportano il non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente inquinamento ambientale e compromissioni delle condizioni di pubblica igiene e sicurezza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 20/01/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	La fornitura e posa in opera in oggetto ha riguardato il nastro trasportatore del materiale grigliato, gli organi meccanici ed elettrici quali riduttore, rifacimento delle punte del rullo e supporti, tutti necessari a garantire il funzionamento dell'apparecchiatura.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista – via Barletta, 68 – TRANI (BT)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	**€ 5.004,90**

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 5.561,00 – 10%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° 49-20 del 20.02.2020
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	x	

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci