

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 14/01/2020 - 0002611



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| <b>Oggetto</b>  | Impianto di depurazione di : <b>Conversano</b>  |               |
|   | <b>Lavori di manutenzione straordinaria alla parte sommersa del sedimentatore finale "B"</b>  |               |
| <b>Impianto di depurazione</b>  | Conversano  |               |
| <b>Area</b>   | STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari  |               |
| <b>Descrizione del disservizio</b>  | Avanzato stato di ossidazione della parte sommersa del carroponete a servizio del sedimentatore finale "B"  |               |
| <b>Motivi dell'emergenza</b>  | Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale   |               |
| <b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>                | 19/03/2019  | Vito Labate   |
|   |   | Ing. Discipio |
| <b>Primi interventi adottati</b>  | Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.   |               |
| <b>Termini di consegna</b>  | 09/04/2019  |               |
| <b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b> | Fornitura e posa in opera dell'intera parte sommersa del sedimentatore finale "B" completa di tiranti di sosteno per la lama raschiante di fondo, lama ranschiante di fondo, lama raschiante di superficie (trascina schiume) il tutto realizzato in acciaio inox AISI 304 e ruote di sostegno e trazione a servizio del carroponete. |               |
| <b>Denominazione della Ditta affidataria</b>                                      | TekMetal Srl  |               |
| <b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>                                     | Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza   |               |
| <b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>                        | € 7.000,00  |               |

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| Verifica della congruità dei prezzi<br>(indicare eventuale sconto)                         | L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza. |             |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento<br>(offerta/consuntivo della ditta) | Consuntivo   | 070/B/19 FM |
| Allegati   | Consuntivo   | 070/B/19 FM |

Intervento ascrivibile a:

|                 |  |  |   |              |
|-----------------|--|--|---|--------------|
| Conto Economico |  |  | X | Investimenti |
|-----------------|--|--|---|--------------|

Il Richiedente  
L' RCM  
Vito Labate



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

