



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 20/12/2016 - 0133416



Prot.

PROCUREMENT (DIRPR)

SEDE

INTERNAL AUDIT (IAUAM)

SEDE

UNITA' TECNICA (TECRI)

SEDE

Oggetto	Riparazione di n. 1 elettropompa marca Flygt e n.1 elettropompa marca Faggiolati a servizio della stazione di sollevamento fanghi primari
Impianto di depurazione	Impianto depurativo di Bitonto
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Avaria di n. 1 elettropompa marca Flygt tipo 3102.180.470 e n.1 pompa Faggiolati tipo G409t1M1 per usura di alcuni componenti meccanici, tenute e indotto elettrico
Motivi dell'emergenza	Pompe necessarie al corretto funzionamento della stazione di trattamento
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato in data 08.11.2016 dal RCM Maraglino Giovanni all'ing Discipio e richiesto intervento in precedenza del personale DIRMA
Primi interventi adottati	Intercettata la stazione e inviata la pompa presso officina specializzata
Termini di consegna	manutenzione già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di kit tenute, indotto elettrico girante e minuteria varie
Denominazione della Ditta affidataria	Emib di Gambacorta Francesco Via B. Buozi 34/c 70123 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore specifico e disponibile ad eseguire l'intervento in tempi brevi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 984,83 + IVA 3130,33 + IVA <i>flygt</i>
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo atteso che l'intervento è stato eseguito tempestivamente
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 73 e n.74 del 07.11.2016 <i>em</i>

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Allegati	Ddt n. 60 del 28.11.2016 e n. 62 del 05.12.2016
-----------------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Maraglino Giovanni



Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitaccol

