



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 16/01/2017 - 0005337



PROCUREMENT (DIRPR)
SEDE

INTERNAL AUDIT (IAUAM)
SEDE

UNITA' TECNICA (TECRI)
SEDE

Oggetto	Riparazione di n. 1 elettropompa marca DEBEM a servizio della stazione di abbattimento odori della miscelazione fanghi
Impianto di depurazione	Impianto depurativo di Bari est
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Avaria di n. 1 elettropompa marca Debem IM095P-V 0800 N matricola 0002975 per rottura di alcuni componenti in polipropilene
Motivi dell'emergenza	Pompa necessaria al corretto funzionamento della stazione di trattamento
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal RCM Maraglino Giovanni
Primi interventi adottati	Intercettata la stazione e inviata la pompa presso officina specializzata
Termini di consegna	manutenzione già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione dell'albero, girante, guida di rivestimento albero, boccole, cappellotto e kit di bulloneria
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito srl Via Baione s/n Z.I. 70043 Monopoli (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore specifico e già affidataria del servizio di riparazione
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 984,83+iva
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo atteso che l'intervento è stato eseguito tempestivamente
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n.. 437 /2016 del 01.12.2016



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Allegati	
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>		Investimenti		
------------------------	-------------------------------------	--	---------------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Maraglino Giovanni

Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci