



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Brindisi 26/02/2016

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BRINDISI FIUME GRANDE

Premesso che:

- presso l'impianto in oggetto si è riscontrata una perdita di acqua dalla tubazione dell'acqua di servizio e un'a perdita dalla tubazione acqua potabile del consorzio ASI;
- la fuoriuscita di queste acque interessa un tratto interno all'impianto;
- tale condizione non permette l'utilizzo delle due reti acqua di servizio e potabile e di conseguenza non permette il funzionamento di diverse stazioni dell'impianto ovvero disidratazione e grigliatura;
- Che il mancato funzionamento delle stazioni al punto precedente causa il superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006;

Ciò premesso si è reso necessario procedere alla riparazione delle perdite sulle tubazioni per ovviare a tali inconvenienti.

Per quanto sopra, gli scriventi dichiarano che l'esecuzione dei lavori sopra indicati riveste carattere di somma urgenza, per cui hanno redatto il presente verbale ai sensi ed agli effetti dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 ed hanno affidato l'intervento alla ditta Ecosystem Puglia di Nigro Marcello per l'importo complessivo di €. 2.100,00 (duemilacento/00).

Il proponente

Il Responsabile Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva

Il Responsabile Area Gestione Depurazione TA/BR

Ing Fabrizio D'Andrea

Si autorizza

Il Responsabile MAT Br/Ta

Ing Marcello Rainò

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognati, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,80 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414082

