



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

colto

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 17/07/2018 - 0074776



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Stazione di ricircolo fanghi
Impianto di depurazione	CANOSA DI PUGLIA
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo di due pompe a servizio della stazione di ricircolo fanghi per anormale funzionamento.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo biologico al fine di rispettare i limiti tabellari imposti dalla vigente normativa e tutelare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti della STO BA/BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 10/04/2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Nicola Ricco ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Verifica del guasto e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – fornitura già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione di n. 2 elettropompe marca KSB mod. KRTF15031566UG275 matricole n. 057875 e 057877 mediante fornitura in opera di ricambi previo ritiro delle apparecchiature presso l'impianto di Canosa, il trasporto in officina e viceversa.
Denominazione della Ditta affidataria	E.M.I.B. di Gambacorta F.sco – Via B. Buoizzi, 34/C – 70123 BARI
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata per la tipologia d'intervento richiesto.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.760,05 (millesettecentosessanta/05) + IVA

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione al tipo d'intervento richiesto ed ai tempi di esecuzione.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 8 bis del 19/04/2018 della ditta E.M.I.B. di Gambacorta F.sco
Allegati	Documento sopra indicato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco



Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Giovanni Discipio



Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci

